Pórtico 1
Pórtico 4



Pórtico 22



Pórtico 23



Pórtico 2
Pórtico 3



Pórtico 19



Pórtico 20



Pórtico 18



FORJADO ESCENARIO. DESPIECE DE VIGAS
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 500 S, Control Normal. e: 1/75

FORJADO ALTILLOS. DESPIECE DE VIGAS
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 500 S, Control Normal. e: 1/75

FORJADOS VIGUETAS IN SITU.
Canto de bovedilla: 30 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Ancho del nervio: 10 cm
Ancho de la base: 14 cm
Bovedilla: bovhormigon
Peso propio: 0.418 t/m2

Pórtico 2B



Pórtico 3B



Pórtico 8



Pórtico 9



Pórtico 21



Pórtico 11



Pórtico 17



Pórtico 18



FORJADO ALTILLO BAR. DESPIECE DE VIGAS
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 500 S, Control Normal. e: 1/75

FORJADOS VIGUETAS IN SITU.
Canto de bovedilla: 30 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Ancho del nervio: 10 cm — Bovedilla: bovhormigon
Ancho de la base: 14 cm — Peso propio: 0.418 t/m2

Pórtico 16



Pórtico 15



Pórtico 14



Pórtico 13



Pórtico 12



Pórtico 10



Pórtico 7



Pórtico 35



Pórtico 6



Pórtico 5



Pórtico 28



Pórtico 29



Pórtico 24



Pórtico 30



ATENCIÓN. EL PÓRTICO 30 SE EJECUTARÁ A UN NIVEL 86CM MÁS ELEVADO QUE EL RESTO DEL FORJADO.
DEBIENDO ASCENDER LOS PILARES METÁLICOS P49 Y P48 HASTA DICHA COTA. LA ALTURA DE LOS
PILARES METÁLICOS (4.26M) PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DE LA COTA DEFINITIVA DE CIMENTACIÓN.

Pórtico 25





LAS VIGAS METÁLICAS IPE 300 EN LA ENTREPLANTA SOBRE ALMACÉN SE APOYARÁN SOBRE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EJECUTADA.
SIRVIENDO PARA LA FORMACIÓN DE UN FORJADO LIGERO ACCESIBLE UNICAMENTE PARA MANTENIMIENTO.
SOBRE LAS VIGAS SE DISPONDRÁ UN FORJADO DE TRAMEX. APOYADO EN EL INTERIOR DE LAS ALAS INFERIORES Y SOBRE ESTE UN TABLERO IGNIFUGO.
EL CONJUNTO ASÍ FORMADO SERA REVESTIDO CON SOLUCION DE PARAMENTOS Y FALSOS TECHOS DE PLADUR AUTOPORTANTE HASTA ALCANZAR RF 120

Pórtico 27A-27B-27C



Pórtico 30



APOYO Y ARMADO DE LOSAS ZANCAS DE ESCALERAS.

ENTREGA ZANCA EN VIGA Y Llosa

Esperas de arranque en cimentación y muro
Para apoyo y arranque de losas de escalera. Muro de 30cm y Losa escalera 18cm
Las esperas estableceran continuidad con el armado de la escalera
que se ejecutará con doble parrilla de Ø10 a 15cm en ambas direcciones



APOYO Y ARMADO DE ESCALERA CON RELLANO.





DETALLE ARMADO MURETE PERIMETRAL H.A.



FORJADO 1 (TECHO PLANTA BAJA) — DESPIECE DE VIGAS
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero laminado y armado: S275
Acero: B 500 S, Control Normal — Escala: 1:75

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SALA MULTIUSOS EN FIGUERUELAS (ZARAGOZA)

PROMOTOR_EXCMO. AYTO DE FIGUERUELAS
Emplazamiento_ Avda. Zaragoza angular con Avda. Aragón. Figueruelas (Zaragoza)

ARMADOS P. PRIMERA Y ESCENARIO

ARCHIVO 2017 - 11
PLANO Nº e5
MAYO 2017
ESCALA 1:75

Enrique Zaro Giménez - Adán Piñero Alsuegui
- I N G E N I E R O S -
Peñoyo Heredia Ballesteros - Clara Blanco Lagunas
- A R Q U I T E C T O S -